

Anexo I

Modelos de Rótulos e placa de sinalização

1. Rótulos para equipamentos e embalagens

Medida: 0,15m altura por 0,21m de comprimento.

Confeccionada em material resistente com suporte adesivo sensível à pressão.

Tinta de impressão resistente ao desbotamento.

1.1 Equipamentos Elétricos

Para equipamentos cujo teor de PCB no óleo isolante seja maior que 50 mg/Kg e menor ou igual que 500 mg/Kg – Modelo I

Para equipamentos cujo teor de PCB no óleo isolante seja maior que 500 mg/Kg – Modelo II

Para equipamentos cujo teor de PCB no óleo isolante seja menor ou igual que 50 mg/Kg – Modelo III

1.2 Tambores/Tanques/Embalagens

Para fluidos cujo teor de PCB seja maior que 50 mg/Kg e menor ou igual que 500 mg/Kg – Modelo IV

Para fluidos cujo teor de PCB seja maior que 500 mg/Kg – Modelo V

Para fluidos cujo teor de PCB no óleo isolante seja menor ou igual que 50 mg/Kg – Modelo VI

2. Placa de Sinalização

Medida: 0,3m altura por 0,4m de comprimento

2.1 Locais de Instalação

Subestações, cubículos ou outros – Modelo VII

Fonte: Arial Black e tamanho variado conforme numeração constante nos modelos apresentados.

MODELO I

ATENÇÃO Tamanho 44

EQUIPAMENTO CONTAMINADO

COM Tamanho 32

PCB Tamanho 54

(Bifenilas Policloradas) Tamanho 26

50 a 500 mg/Kg

Tamanho 22 ↓

conforme Resolução CONAMA n° XXX/XXXX.

Tamanho 20 ↓

MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAL AUTORIZADO.

MODELO II

ATENÇÃO Tamanho 44

EQUIPAMENTO Tamanho 32

PCB Tamanho 54

(Bifenilas Policloradas) Tamanho 26

Acima de 500 mg/Kg

Tamanho 22 ↓

conforme Resolução CONAMA n° XXX/XXXX.

Tamanho 20 ↓

MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAL AUTORIZADO.

MODELO III

EQUIPAMENTO Tamanho 44

NÃO Tamanho 54

PCB

(Bifenilas Policloradas) Tamanho 26

Até 50 mg/Kg

Tamanho 22 ↓

conforme Resolução CONAMA n° XXX/XXXX.

Tamanho 20 ↓

MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAL AUTORIZADO.

MODELO IV

ATENÇÃO Tamanho 44

FLUIDO CONTAMINADO COM

PCB Tamanho 54

↑ Tamanho 32

(Bifenilas Policloradas) Tamanho 26

50 a 500 mg/Kg

Tamanho 22 ↓

conforme Resolução CONAMA n° XXX/XXXX.

Tamanho 20 ↓

MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAL AUTORIZADO.

MODELO V

ATENÇÃO Tamanho 44

FLUIDO Tamanho 32

PCB Tamanho 54

(Bifenilas Policloradas) Tamanho 26

Acima de 500 mg/Kg Tamanho 22 ↓

conforme Resolução CONAMA n° XXX/XXXX. Tamanho 20 ↓

MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAL AUTORIZADO.

MODELO VI

FLUIDO Tamanho 44

NÃO Tamanho 54

PCB Tamanho 26

(Bifenilas Policloradas) Tamanho 22 ↓

Até 50 mg/Kg Tamanho 20 ↓

conforme Resolução CONAMA n° XXX/XXXX.

MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAL AUTORIZADO.

ATENÇÃO

Tamanho
88

↓ Tamanho
54

INSTALAÇÃO COM EQUIPAMENTOS

PCB

Tamanho
88

(Bifenilas Policloradas)

Tamanho
44

↓ Tamanho
48

NÃO ENTRAR SEM AUTORIZAÇÃO.

↓ Tamanho
44

**NÃO EXECUTAR QUALQUER SERVIÇO SEM
AUTORIZAÇÃO.**